

Våler kommune (Hedmark)
Sentralgården
2436 VÅLER I SOLØR

Vår dato: 23.04.2019
Vår ref.: 201903706-2
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Katrine Stenshorne Odenmarck
22959327/kast@nve.no

Høring av søknad om endret nettilknytning av Kjølberget vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat har mottatt konsesjonssøknad fra Eidsiva Nett AS om å endre nettilknytningen av Kjølberget vindkraftverk. Anlegget ligger i Våler kommune i Hedmark fylke.

Søknaden

Eidsiva Nett AS (EN) mottok i juni 2014 konsesjon fra NVE til å bygge og drive en 66 kV tilknytningsledning til Kjølberget vindkraftverk. Ledningen var tenkt tilknyttet eksisterende 66 kV ledning mellom Elverum transformatorstasjon og Lutufallet kraftverk med ny trasé inn og ut fra vindkraftverket. Den konsesjonsgitte ledningen var ca. 2 km.

Eidsiva Nett søker nå om tillatelse til å endre denne tilknytningen. Bakgrunnen for søknaden er at Eidsiva Nett ønsker en nedre løsning for å tilknytte vindkraftverket. Det søkes om å bygge en 400 meter lang trasé inn og ut fra eksisterende ledning til vindkraftverket. Ledningen vil bygges i samme trasé inn/ut til stasjonen, men på hver sin masterekke. Dette innebærer at traseen blir om lag 40 meter bred.

Etter at det i 2014 ble gitt konsesjon til bygging av Kjølberget vindkraftverk og tilhørende 66 kV tilknytningsledning, har Eidsiva Nett besluttet å oppgradere 66 kV ledningen mellom Elverum, Lutufallet og Trysil, og øke spenningen til 132 kV. Konsesjonssøknaden for oppgraderingen er behandlet av NVE som fattet positivt vedtak 10. april. 2019. Dette innebærer at omsøkte ledning inn til Kjølberget vindkraftverk også må bygges for 132 kV spenning og Eidsiva Nett søker om tillatelse til dette.

Eidsiva Nett søker om ekspropriasjonstillatelse (oreigningsloven av 23.10.1959, § 2 punkt 19) for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse (oreigningslova § 25) som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Skjema for uttalelser finnes på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Uttalelser må sendes NVE **innen 4. juni 2019**.

Informasjon til kommunen

Vi ber kommunen om å legge ut informasjon om søknaden ut på sine internettsider og ev. facebooksider, og å orientere aktuelle lokale velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om søknaden.

Informasjon til Eidsiva Nett AS

Vi ber om at Eidsiva Nett snarest orienterer berørte grunneiere og rettighetshavere om søknaden om konsesjon og fristen for uttalelse, jf. energiloven § 2-1. Vi ber om en kopi av utsendelsen. Videre viser vi til NVEs veileder nr. 2/2004 om "Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg". Veilederen er tilgjengelig på NVEs internettsider

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Katrine Stenshorne Odenmarck
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

AUSTRI KJØLBERGET DA
FYLKESMANNEN I INNLANDET
Hedmark fylkeskommune
Statnett SF
Våler kommune (Hedmark)